



ZAC du Peuras  
Avenue du Peuras  
38210 TULLINS

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

Par la présente, la société EUR'OHM, domiciliée à la ZAC du Peuras, Avenue du Peuras 38210 TULLINS, certifie que les boites d'appareillage dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessous sont conformes à la norme NF EN 60670-1 , et, à ce titre, qu'elles ont un degré de tenue au fil incandescent de 850°C, selon la norme NF EN 60695-2-11

Références concernées :

52061	Bte placo AIR'metic d67/68 p40 griffe/vis
52062	Lot de 100 btes placo AIR'metic d.67/68x40+scie cloche
52063	Bte placo AIR'metic d.67/68 p50 griffe/vis
52064	Bte placo double AIR'metic d67/68 entraxe71 p40
52066	Bte placo triple AIR'metic d67/68 entraxe71 p40
52070	Bte placo AIR'metic d85 p40

JP.EMELIEN  
SAS EUR'OHM

  
**EUR'OHM**  
ZAC du Peuras  
Rue du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél. 04 76 06 50 33  
Fax 04 76 06 43 81