



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 60050256

Délivrée à:
Delivered to:

COURANT SAS
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

COURANT SAS
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

(0622CO)

Produit:
Product:

Système de conduit enterré dans le sol - Conduit cintrable
Conduit system buried underground - Pliable conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

COURANT

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

TPC NC
Diamètres/Diameters : 40-50-63-75-90-110-140 & 160

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Résistance aux chocs/*resistance to impact* : N(Normal)
Résistance au cintrage/*resistance to bending* : cintrable/*pliable*
Résistance à l'écrasement/*resistance to compression* : 450N
Couleur du conduit : rouge/*colour of conduit* : red
Non-métallique, double parois, propagation de la flamme , IP40
Non-metallic, multi-wall, flame propagation
Manchons/sleeves : n° 40, 50, 63, 75 , 90 , 110 (COURANT)
Manchons/sleeves : n° 63, 75, 90, 110, 140, 160 (CABOFLEX)

Informations complémentaires:
Additional informations:

Ajout des manchons n° 90 et 110 fabriqués par COURANT/
Addition of sleeves n° 90 and 110 manufactured by COURANT

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 50086-2-4:1994 +A1:2001

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Tests Reports LCIE N° 60001973 A, 429933, 60038113-534639,
60047068-547395, 60050256-550831

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 60047068 du 2006.08.16

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2006-10-20

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

